

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 2A-EU-14/25-12

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím**
výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Lišty a kanály jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí.
Lišty se dodávají v délkách 2 a 3 metrech s tolerancí +, - 0,5%.
Materiál: PVC
Teplotní odolnost: skladování: -15°C do +60°C
Teplotní odolnost: montáž: -5°C do +60°C
Odolnost proti šíření plamene: nešíří plamen
Zkouška žhavou smyčkou: 850°C pro lišty, parapetní kanály a příslušenství

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace/zkoušené výrobky
		EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Enviromentální prohlášení o produktu č. EPD-Sk08-25-10 ze dne 09.10.2025 Ověření EPD: Nezávislé ověření prohlášení a dat v souladu s ČSN ISO 14025:2006 bylo provedeno externě třetí stranou. Ověřovatel: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA www.lca.cz	PVC lišty, kanály a příčky
		EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Enviromentální prohlášení o produktu č. EPD-Sk09-25-10 ze dne 09.10.2025 Ověření EPD: Nezávislé ověření prohlášení a dat v souladu s ČSN ISO 14025:2006 bylo provedeno externě třetí stranou. Ověřovatel: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA www.lca.cz	PVC parapetní kanály a příčky, lišty LR a LP
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 50085-1 ed. 2/A1 čl. 11.2	Zkušební protokol č. OS-33-2025 ze dne 25.11.2025 Vydal: Centrum vývojových a zkušebních laboratoří, s.r.o. Březno 317, 294 06 Březno, Česká republika	LHD 17x17, EKD 100x40, LV 18x13
		ČSN EN 50085-1 ed. 2:2006+A1:2014 ČSN EN 50085-2-1:2007+A1:2012	Zkušební protokol č. 251002-01/01 ze dne 30.05.2025 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LHD 40x40 Obecně: pro výrobu lišt a PK mohou být použity opakovaně zpracované materiály.
		ČSN EN 50085-1 ed.	Zkušební protokol č. OS-42-2024 ze	EKD 80x40, LE 60x20,

		2/A1 čl. 11.2	dne 05.11.2024 Vydal: Centrum vývojových a zkušebních laboratoří, s.r.o. Březno 317, 294 06 Březno, Česká republika	LP 80x25
		ČSN EN 50085- 1 ed. 2:2006+A1:14 čl. 11.2.4	Zkušební protokol č.232562-01/01 ze dne 29.11.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LH 60x40, LO 35, PK 160x65D
		ČSN EN ISO 846:2019- metoda C	Odborný posudek ze dne 11.8.2023 Vydal: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10- Vinohrady, Česká republika	Materiál PVC-Hodnocení působení mikroorganismů- metoda C-odolnost vůči bakteriím Zkoušené bakterie s vyhovujícím výsledkem: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Salmonella enterica, Legionella pneumophila, Candida albicans
		ČSN EN50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4	Zkušební protokol č.222187-01/01 ze dne 26.10.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LHD 17x17, LKZ 15x12, PK 90x55D
		ČSN EN ISO 846 metoda A	Zkušební protokol č. AZL 22/0199-01 ze dne 6.4.2022 Vydal: Textilní zkušební ústav, s.p. Cejl 480/12, 602 00 Brno, Česká republika	Hodnocení působení mikroorganismů
		ČSN EN50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4	Zkušební protokol č. 212288-01/01 ze dne 20.10.2021 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LV 24x22 LP 35 PK 160x65D
		ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 +A1:14 ČSN EN 50085-2-2:09	Zkušební protokol č. 211507-01/01 ze dne 30.7.2021 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LO 35 LO 50 LO 75 Zkouška dle EN 50085-1 ed. 2 čl.11.2.4 Zkouška dle EN 50085-1 ed. 2 čl.6.102.1-500N pro LO 50 a LO 75 dle 6.102.3- 1000N pro LO 35 Dle čl.6.103.1-2000N pro LO35, LO50,LO75. Dle čl. 14.1-IP 40 pro LO35, LO 50, LO75. Poznámka 1)

	ČSN EN50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4	Zkušební protokol č. 021981-01/01 ze dne 14.9.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LV 11x10, EKD 100x40, LE 100, LP 80x25, PK 140x70 D, LZ 15x12, LH 60x40, LHD 20x20, LO 35. EKE 60x60- Zkouška dle EN 50085-1 ed. 2 čl.11.2.4
	ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 +A1:14 ČSN EN 50085-2- 1:07+A1:12 čl. 7.1, 7.2, 9.4.2, 11.2, 12.3, 13.1.1., 13.1.2	Zkušební protokol č. 911224-01/01 ze dne 28.8.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LHD 17x17, PK 110x70
	ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06+A1:14 ČSN EN 50085-2- 1:07+A1:12 čl. 6,7,8,9	Zkušební protokol č. 801481-01/01 ze dne 13.6.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika Zkušební protokol č. 605023-01/01 ze dne 29.12.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kontrolní zkoušky výrobků na značku ESČ – LH 60x40 HD Poznámka 2)
	ČSN EN 50085- 1 ed. 1:06+A1:14 ČSN EN 50085-2- 1:07+A1:12	Zkušební protokol č.605783-01/01 ze dne 28.02.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KP 80 PK
	ČSN EN 50085-1 ed.2:06, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12 čl. 10.3.2.101	Zkušební protokol č. 404506-01/01 ze dne 16.1.2015 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LHD 40x40 Poznámka 3)
	ČSN EN 50085-1 ed.2:06, ČSN EN 50085-2- 1:07+A1:12, IEC 61084-1:91+A1:99, IEC61084-2-1:96	Zkušební protokol č. 305645-01/01 ze dne 18.12.2013 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LV, LZ, LZK, LHD, LH, LE, EK, EKE, EKD, PK, LO, LP, LPK, LR, L Poznámka 4)
	ČSN EN 50085-1:97, ČSN EN 50085- 1:06ed.2, ČSN EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07	Zkušební protokol č. 900709-01/03 ze dne 1.4.2009 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	EKD 80x40, EKD 100x40, EKD 120x40 Poznámka 5)
	ČSN EN 50085- 1:97+A:99, ČSN 50085- 1:06 ed.2, EN 50085-2- 1:97, ČSN EN 50085-2- 1:07, IEC 61084- 1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. 800448-01/01B ze dne 26.3.2008 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LZ 15x12 Poznámka 6)
	ČSN EN 50085- 1:97+A:99, ČSN 50085- 1:06 ed.2, EN 50085-2- 1:97, ČSN EN 50085-2- 1:07, IEC 61084- 1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. 800448-01/01D ze dne 26.3.2008 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LE 100 Poznámka 7)
	ČSN EN 50085-	Zkušební protokol č. 800448-01/01E	EK 100x40

	1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	ze dne 26.3.2008 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Poznámka 8)
	ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. 800448-01/01F ze dne 26.3.2008 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	PK 140x70 Poznámka 9)
	ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. 800448-01/01G ze dne 26.3.2008 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	LP 80x25 Poznámka 10)
	ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96	Zkušební protokol č. 800448-01/01H ze dne 26.3.2008 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	L 20, L 40, L 70 Poznámka 11)
	ČSN EN 60529:93+A1:01+A2:14	Zkušební protokol č. 701828-01/02 ze dne 19.7.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Zkouška krytí IP40: LZ 15x12 LZK 15x12 LHD 50x20/1 LHD 50x20/2 LE 40 LE 60 LE 80 LE 100 EKE 100x60 EKE 140x60 EKD 80x40 EKD 120x40 PK 110x65 D LO 35 LO 50 LO 75 LP 35 LPK 80x25 LR 30 L 40 L 70 Krytí IP 40 bylo odzkoušeno na těchto lištách a kanálech. Výrobky z PVC i PC/ABS mají stejnou konstrukci. Tato zkouška se týká výrobků z obou materiálů. Z PC/ABS byly zkoušeny: LHD 40x40 HF PK 110x70 D HF
	ČSN EN 1127-1:2012 ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016	Certifikát č.: FTZÚ 06 Ex 0043 ze dne 14.9.2016 Vydal: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice, státní podnik, Pikartka 7, 716 07 Ostrava Radvanice	Pro typové řady: LV,LH,LZ,LE,LP,LR, LO,EK,PK,LPK, LZK,LHD,EKE

	ČSN EN 50085-1 ed.2:06 čl. 10.3.2	Zkušební protokol č. 301741-01/02 ze dne 31.5.2013 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika Protokol - Akcelerované stárnu ze dne 2.3.2010 Vydal: POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o. Speciální materiály/Materiálový výzkum Tkalcovská 36/2, 656 49 BRNO	Lišta PVC – Zkouška rázem před a po akcelerovaném stárnutí s UV a IR světlem UV stabilita – lišta PVC
	ČSN EN ISO 4892-2		
	ČSN EN 62262:97	Zkušební protokol č. 501073-01/03 ze dne 29.4.2015 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	IK 06 LV 40x15
	ČSN EN 62262:97	Zkušební protokol č. 501073-01/01 ze dne 31.3.2015 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	IK KÓD: LHD 20X20 – IK 06 LO 35 HA – IK 07 PK 90x55 D – IK 07
	ČSN CISPR 17:2000, čl. 4.1,A.1.3,A.1.4	Zkušební protokol č. P/07/01/15 ze dne 22.5.2007 Vydal: ABEGU, a.s.ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	Kovová přepážka PEP 60/K
	ČSN IEC 69-1+A2:1997 ČSN EN 61000-4- 4:1997 ČSN EN 61000-4- 5:1997	Zkušební protokol č. P/99/01/22 ze dne 26.11.1999 Vydal: ABEGU, a.s.ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	Sestava PK 140x70 se stínícím krytem
	ČSN 74 7010-82:1997, čl. 3.7 ČSN IEC 816:1994, čl. 5.5.1.2, 6.1	Zkušební protokol č. P/03/01/26 ze dne 8.8.2003 Vydal: ABEGU, a.s.ZKUŠEBNA Popelnická 446, 468 41 Tanvald	Parapetní elektroinstalační kanály PK../., EKE../., EK../., se stínícími kryty SK 40x20, 40x33
	ČSN EN 50085-1	Interní zkušební protokol č.006/2021 ze dne 16.02.2021	KP 80 PK
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-4/1	Interní zkušební protokol č. 035/2021 ze dne 2.8.2021	Kanál parapetní PK 90x55D- inovace
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 50085-2-2, ČSN EN 60695-2-11	Interní zkušební protokol č. 042/2021 ze dne 26.8.2021	LO 50 LD
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 50085-2-2, ČSN EN 60695-2-11	Interní zkušební protokol č. 041/2021 ze dne 27.8.2021	LO 50 HD
	ČSN EN 50085-1	Interní zkušební protokol č. 38/2021 ze dne 15.7.2021	Zkoušeny lišty, kanály a příslušenství z PVC- vyhovuje 850°C žhavá smyčka
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60529	Interní zkušební protokol č. 36b/2021 ze dne 25.7.2021	Lišt, kanály a příslušenství z PVC-zkouška IP krytím, podrobně viz. Příloha tohoto prohlášení
	ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60695-2-11,	Interní zkušební protokol č. 051/2021 ze dne 29.9.2021	LHD 40x40, lišta zkoušena na mechanické vlastnosti-

		ČSN EN 60695-2-4/1		rázová zkouška, vnější vlivy-zkouška IP
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 04.12.2025



Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 2A-EU-14/25-12
Elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím

Název	Typ	IP krytí	Odolnost proti nárazu 0,5J ⁴⁾	Příslušenství	Typ
Lišta vkládací	LV 11x10	IP 20	0,5J ⁴⁾		
Lišta vkládací	LV 18x13	IP 40	0,5J ⁴⁾	kryt koncový	8731
				kryt spojovací	8732
				kryt ohybový	8733
				kryt odbočný	8734
				roh vnitřní	8735
				roh vnější	8736
				kryt ohybový radius	8733 R
				kryt odbočný radius	8734 R
				roh vnitřní radius	8735 R
				roh vnější radius	8736 R
				kryt průchodkový	8737
					8738
					8739
				kryt průch. zvýšený	8737Z
					8738Z
					8739Z
Lišta vkládací	LV 24x22	IP 40	0,5J ⁴⁾	kryt koncový	8791
				kryt spojovací	8792
				kryt ohybový	8793
				kryt odbočný	8794
				roh vnitřní	8795
				roh vnější	8796
				kryt ohybový radius	8793R
				kryt odbočný radius	8794R
				roh vnitřní radius	8795R
				roh vnější radius	8796R
				kryt průchodkový	8797
					8798
					8799
				kryt průch. zvýšený	8797Z
					8798Z
					8799Z
Lišta vkládací	LV 40x15	IP 40	0,5J ⁴⁾	kryt koncový	8711
				kryt spojovací	8714
				kryt ohybový	8716
				kryt odbočný	8715
				roh vnitřní	8713/2
				roh vnější	8712/2
				kryt ohybový radius	8716R
				kryt odbočný radius	8715R
				roh vnitřní radius	8713/2R
				roh vnější radius	8712/2R

				Rozpěrky	RLV 40x15 RLV 40x16
				kryt průchodkový	8719 8717 8718
				kryt průch. zvýšený	8719Z 8717Z 8718Z
Lišta vkladací	LV 40x40	IP 40	0,5J ⁴⁾	kryt koncový	8721
				kryt spojovací	8722
				kryt ohybový	8723
				kryt odbočný	8724
				roh vnitřní	8725
				roh vnější	8726
				kryt ohybový radius	8723R
				kryt odbočný radius	8724R
				roh vnitřní radius	8725R
				roh vnější radius	8726R
				kryt průchodkový	8727 8728 8729
				kryt průch. zvýšený	8727Z 8728Z 8729Z
				rozpěrky	RLV 40x40
Lišta vkladací	LV60x40	IP 40	0,5J ⁴⁾	kryt koncový	8741
				kryt spojovací	8742
				kryt ohybový	8743
				kryt odbočný	8744
				roh vnitřní	8745
				roh vnější	8746
				kryt ohybový radius	8743R
				kryt odbočný radius	8744R
				roh vnitřní radius	8745R
				roh vnější radius	8746R
				kryt průchodkový	8747 8748 8749
				kryt průch. zvýšený	8747Z 8748Z 8749Z
				rozpěrky	RLV 60x40
Lišta zaklapávací	LZ 15x12	IP 40	1J ⁶⁾	kryt koncový	8811
				kryt spojovací	8812
				kryt ohybový	8813
				kryt odbočný	8814
				roh vnitřní	8815
				roh vnější	8816
				kryt ohybový radius	8813R
				kryt odbočný radius	8814R

				roh vnitřní radius	8815R
				roh vnější radius	8816R
				kryt průchodkový	8817
					8818
					8819
				kryt průch. zvýšený	8817Z
					8818Z
					8819Z
Lišta zakl. kulatá	LZK 15x12	IP 40	1J ⁶⁾	kryt koncový	8801
				kryt spojovací	8802
				kryt ohybový	8803
				kryt odbočný	8804
				roh vnitřní	8805
				roh vnější	8806
				kryt ohybový radius	8803R
				kryt odbočný radius	8804R
				roh vnitřní radius	8805R
				roh vnější radius	8806R
				kryt průchodkový	8807
					8808
					8809
				kryt průch. zvýšený	8807Z
					8808Z
					8809Z
Lišta hranatá	LHD 17x15	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8941
				kryt spojovací	8942
				kryt ohybový	8943
				kryt odbočný	8944
				roh vnitřní	8945
				roh vnější	8946
				kryt ohybový radius	8943R
				kryt odbočný radius	8944R
				roh vnitřní radius	8945R
				roh vnější radius	8946R
				kryt průchodkový	8947
					8948
					8949
				kryt průch. zvýšený	8947Z
					8948Z
					8949Z
Lišta hranatá	LHD 17x17	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8671
				kryt spojovací	8672
				kryt ohybový	8673
				kryt odbočný	8674
				roh vnitřní	8675
				roh vnější	8676
				kryt ohybový radius	8673R
				kryt odbočný radius	8674R
				roh vnitřní radius	8675R
				roh vnější radius	8676R

				kryt průchodkový	8677
					8678
					8679
				kryt průch. zvýšený	8677Z
					8678Z
					8679Z
Lišta hranatá	LHD 20x10	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8921
				kryt spojovací	8922
				kryt ohybový	8923
				kryt odbočný	8924
				roh vnitřní	8925
				roh vnější	8926
				kryt ohybový radius	8923R
				kryt odbočný radius	8924R
				roh vnitřní radius	8925R
				roh vnější radius	8926R
				kryt průchodkový	8927
					8928
					8929
				kryt průch. zvýšený	8927Z
					8928Z
					8929Z
Lišta hranatá	LHD 20x20 LH 20x20	IP 40 IP 40	0,5J ³⁾ 0,5J ²⁾	kryt koncový	8621
				kryt spojovací	8622
				kryt ohybový	8623
				kryt odbočný	8624
				roh vnitřní	8625
				roh vnější	8626
				kryt ohybový radius	8623R
				kryt odbočný radius	8624R
				roh vnitřní radius	8625R
				roh vnější radius	8626R
				kryt průchodkový	8627
					8628
					8629
				kryt průch. zvýšený	8627Z
					8628Z
					8629Z
Lišta hranatá	LHD 25x15	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8691
				kryt spojovací	8692
				kryt ohybový	8693
				kryt odbočný	8694
				roh vnitřní	8695
				roh vnější	8696
				kryt ohybový radius	8693R
				kryt odbočný radius	8694R
				roh vnitřní radius	8695R
				roh vnější radius	8696R
				kryt průchodkový	8697

					8698
					8699
				kryt průch. zvýšený	8697Z
					8698Z
					8699Z
Lišta hranatá	LHD 25x20	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8911
				kryt spojovací	8912
				kryt ohybový	8913
				kryt odbočný	8914
				roh vnitřní	8915
				roh vnější	8916
				kryt ohybový radius	8913R
				kryt odbočný radius	8914R
				roh vnitřní radius	8915R
				roh vnější radius	8916R
				kryt průchodkový	8917
					8918
					8919
				kryt průch. zvýšený	8917Z
					8918Z
					8919Z
Lišta hranatá	LHD 30x25	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8931
				kryt spojovací	8932
				kryt ohybový	8933
				kryt odbočný	8934
				roh vnitřní	8935
				roh vnější	8936
				kryt ohybový radius	8933R
				kryt odbočný radius	8934R
				roh vnitřní radius	8935R
				roh vnější radius	8936R
				kryt průchodkový	8937
					8938
					8939
				kryt průch. zvýšený	8937Z
					8938Z
					8939Z
Lišta hranatá	LHD 32x15	IP 40	0,5J ³⁾	kryt koncový	8601
				kryt spojovací	8602
				kryt ohybový	8603
				kryt odbočný	8604
				roh vnitřní	8605
				roh vnější	8606
				kryt ohybový radius	8603R
				kryt odbočný radius	8604R
				roh vnitřní radius	8605R
				roh vnější radius	8606R
				kryt průchodkový	8607
					8608
					8609
				kryt průch. zvýšený	8607Z

					8608Z
					8609Z
Lišta hranatá	LH 15x10	IP 40	0,5J ²⁾	kryt koncový	8681
				kryt spojovací	8682
				kryt ohybový	8683
				kryt odbočný	8684
				roh vnitřní	8685
				roh vnější	8686
				kryt ohybový radius	8683R
				kryt odbočný radius	8684R
				roh vnitřní radius	8685R
				roh vnější radius	8686R
				kryt průchodkový	8687
					8688
					8689
				kryt průch. zvýšený	8687Z
					8688Z
					8689Z
Lišta hranatá	LH 40x20 LHD 40x20	IP 40 IP 40	0,5J ²⁾ 0,5J ³⁾	kryt koncový	8631
				kryt spojovací	8632
				kryt ohybový	8633
				kryt odbočný	8634
				roh vnitřní	8635
				roh vnější	8636
				kryt ohybový radius	8633R
				kryt odbočný radius	8634R
				roh vnitřní radius	8635R
				roh vnější radius	8636R
				kryt průchodkový	8637
					8638
					8639
				kryt průch. zvýšený	8637Z
					8638Z
					8639Z
Lišta hranatá	LH 40x40 LHD 40x40	IP 40 IP 40	0,5J ²⁾ 0,5J ³⁾	kryt koncový	8641
				kryt spojovací	8642
				kryt ohybový	8643
				kryt odbočný	8644
				roh vnitřní	8645
				roh vnější	8646
				kryt ohybový radius	8643R
				kryt odbočný radius	8644R
				roh vnitřní radius	8645R
				roh vnější radius	8646R
				kryt průchodkový	8647
					8648
					8649
				kryt průch. zvýšený	8647Z
					8648Z
					8649Z

				kryt průchodkový	8667
					8668
					8669
				kryt průch. zvýšený	8667Z
					8668Z
					8669Z
				rozpěrka	RLH 80x40
				Příčky	PEK 40
Lišta Elegant	LE 40	IP 40	1J ⁷⁾	kryt koncový	8751
				kryt spojovací	8752
				kryt ohybový	8753
				kryt odbočný	8754
				roh vnitřní	8755
				roh vnější	8756
				kryt ohybový radius	8753R
				kryt odbočný radius	8754R
				roh vnitřní radius	8755R
				roh vnější radius	8756R
				kryt průchodkový	8757
					8758
					8759
				kryt průch. zvýšený	8757Z
					8758Z
					8759Z
				rozpěrka	RLE 40
				záslepka PN	ZPNE 40
					ZPNE 40x20
					PNEV 40x202Z
Lišta Elegant	LE 60	IP 40	1J ⁷⁾	kryt koncový	8761
				kryt spojovací	8762
				kryt ohybový	8763
				kryt odbočný	8764
				roh vnitřní	8765
				roh vnější	8766
				kryt ohybový radius	8763R
				kryt odbočný radius	8764R
				roh vnitřní radius	8765R
				roh vnější radius	8766R
				kryt průchodkový	8767
					8768
					8769
				kryt průch. zvýšený	8767Z
					8768Z
					8769Z
				kryt přechodový	8767/40
				rozpěrka	RLE 60
				záslepka PN	ZPNE60
					ZPNE60x20

Lišta Elegant	LE 80	IP 40	1J ⁷⁾	kryt koncový	8771				
				kryt spojovací	8772				
				kryt ohybový	8773				
				kryt odbočný	8774				
				roh vnitřní	8775				
				roh vnější	8776				
				kryt ohybový radius	8773R				
				kryt odbočný radius	8774R				
				roh vnitřní radius	8775R				
				roh vnější radius	8776R				
				kryt průchodkový	8777				
					8778				
					8779				
				kryt průch. zvýšený	8777Z				
					8778Z				
					8779Z				
Lišta Elegant	LE 100	IP 40	1J ⁷⁾	kryt přechodový	8777/60				
					8777/40				
				rozpěrka	RLE 80				
				záslepka PN	ZPNE80				
					ZPNE80x20				
				kryt koncový	8781				
				kryt spojovací	8782				
				kryt ohybový	8783				
				kryt odbočný	8784				
				roh vnitřní	8785				
				roh vnější	8786				
				kryt ohybový radius	8783R				
				kryt odbočný radius	8784R				
				roh vnitřní radius	8785R				
				roh vnější radius	8786R				
				El. kanál	EK 100x40	IP 40	2J ⁸⁾	kryt průchodkový	8787
	8788								
	8789								
kryt průch. zvýšený	8787Z								
	8788Z								
	8789Z								
kryt přechodový	8787/80								
	8787/60								
	8787/40								
rozpěrka	RLE 100								
záslepka PN	ZPNE100								
	ZPNE100x20								
El. kanál	EK 100x40	IP 40	2J ⁸⁾					kryt koncový	8521
								kryt spojovací	8522
								kryt ohybový	8523
								kryt odbočný	8524, 8524/5
				roh vnitřní	8525				
				roh vnější	8526				
				kryt ohybový radius	8523R				
				kryt odbočný radius	8524R				
				roh vnitřní radius	8525R				
				č. 2A-EU-14/25-12					
				CZ					
				15/26					

El.kanál	EK 120x40	IP 40	2J ⁸⁾	roh vnější radius	8526R
				kryt průchodkový	8527
					8528
					8529
				kryt průch. zvýšený	8527Z
					8528Z
					8529Z
				rozpěrka	REK 100x40
				příčky	PEK 40
				kryt koncový	8531
				kryt spojovací	8532
				kryt ohybový	8533
				kryt odbočný	8534
				roh vnitřní	8535
				roh vnější	8536
				kryt ohybový radius	8533R
				kryt odbočný radius	8534R
				roh vnitřní radius	8535R
				roh vnější radius	8536R
				kryt průchodkový	8537
					8538
					8539
				kryt průch. zvýšený	8537Z
					8538Z
					8539Z
				rozpěrka	REK 120x40
				příčky	PEK 40
El. kanál Elegant	EKE 60x60	IP 20	2J ⁸⁾	kryt koncový	8541
				kryt spojovací	8542
				kryt ohybový	8543
				kryt odbočný	8544
				roh vnitřní	8545
				roh vnější	8546
				kryt průchodkový	8547
					8548
					8549
				kryt průch. zvýšený	8547Z
					8548Z
					8549Z
				příčky	PEKE 60
					PEK 60
El. kanál Elegant	EKE 100x60	IP 20	2J ⁸⁾	kryt koncový	8551
				kryt spojovací	8552
				kryt ohybový	8553
				kryt odbočný	8554
				roh vnitřní	8555
				roh vnější	8556
				kryt průchodkový	8557
					8558
					8559

El. kanál Elegant	EKE 140x60	IP 20	2J ⁸⁾	kryt průch. zvýšený	8557Z
					8558Z
					8559Z
				kryt př. jednonás.	8550-11
				kryt př. dvojnás.	8550-12
				kryt př. trojnásobný	8550-13
				rozpěrka	REKE 100
				kryt koncový	8561
				kryt spojovací	8562
				kryt ohybový	8563
				kryt odbočný	8564
				roh vnitřní	8565
				roh vnější	8566
				kryt průchodkový	8567
El. kanál Elegant	EKE 180x60	IP 20	2J ⁸⁾		8568
					8569
				kryt průch. zvýšený	8567Z
					8568Z
					8569Z
				kryt př. jednonás.	8560-11
				kryt př. dvojnás.	8560-12
				kryt př. trojnásobný	8560-13
					8560-11/1
					8560-12/1
					8560-13/1
				rozpěrka	REKE 140
				kryt koncový	8571
				kryt spojovací	8572
El. kanál	EKD 80x40	IP 40	0,5J ⁵⁾	kryt ohybový	8573
				kryt odbočný	8574
				roh vnitřní	8575
				roh vnější	8576
				kryt průchodkový	8577
					8578
					8579
				kryt průch. zvýšený	8577Z
					8578Z
					8579Z
				rozpěrka	REKE 180
				kryt př. jednonás.	8570-11
				kryt př. dvojnás.	8570-12
				kryt př. trojnásobný	8570-13
El. kanál	EKD 80x40	IP 40	0,5J ⁵⁾		8570-11/1
					8570-12/1
					8570-13/1
				rozpěrka	REKE 60
				kryt koncový	8501
				kryt spojovací	8502
				kryt ohybový	8503
				kryt odbočný	8504
				kryt odbočný	8504/EKD
					17/26

				přechodový	
				roh vnitřní	8505
				roh vnější	8506
				kryt ohybový radius	8503R
				kryt odbočný radius	8504R
				roh vnitřní radius	8505R
				roh vnější radius	8506R
				rozpěrka	REKO 80x40
				příčky	PEKD 40
El.kanál	EKD 100x40	IP 40	0,5J ⁵⁾	kryt koncový	8511
				kryt spojovací	8512
				kryt ohybový	8513
				kryt odbočný	8514
				přechodový	8514/EKD
				roh vnitřní	8515
				roh vnější	8516
				kryt ohybový radius	8513R
				kryt odbočný radius	8514R
				roh vnitřní radius	8515R
				roh vnější radius	8516R
				rozpěrka	REKO 100x40
				příčky	PEKD 40
El.kanál	EKD 120x40	IP 40	0,5J ⁵⁾	kryt koncový	8581
				kryt spojovací	8582
				kryt ohybový	8583
				kryt odbočný	8584
				kryt odbočný	
				přechodový	8584/EKD
				roh vnitřní	8585
				roh vnější	8586
				kryt ohybový radius	8583R
				kryt odbočný radius	8584R
				roh vnitřní radius	8585R
				roh vnější radius	8586R
				rozpěrka	REKO 120x40
				příčky	PEKD 40
Kanál parapetní	PK 110x70	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8421
				kryt spojovací	8422K
					8422V
				kryt ohybový	8423
					8423K
				kryt odbočný	8424
					8423KT
				roh vnitřní	8425
					8425K
				roh vnější	8426
					8426K
				kryt průchodkový	8427

					8428
					8429
				kryt průch. zvýšený	8427Z
					8428Z
					8429Z
				příčky	PPK 70
				rámeček krycí	8420-11
					8420-12
					8420-13
Kanál parapetní	PK 110x70 D	IP 40	1J ⁹⁾		
				kryt koncový	8451
				kryt spojovací	8452
				kryt ohybový	8453
				kryt odbočný	8454
				roh vnitřní	8455
				roh vnější	8456
				kryt průchodkový	8457
					8458
					8459
				kryt průch. zvýšený	8457Z
					8458Z
					8459Z
				přepážka	PKUS 60
				podložka přístrojová	8450-11
					8450-12
					8450-13
Kanál parapetní	PK 140x70	IP 40	1J ⁹⁾		
				kryt koncový	8431
				kryt spojovací	8432K
				kryt ohybový	8433K
				kryt odbočný	8433KT
				roh vnitřní	8435K
				roh vnější	8436K
				kryt průchodkový	8437
					8438
					8439
				kryt průch. zvýšený	8437Z
					8438Z
					8439Z
				příčky	PPK 70
				krycí rámeček	8420-11
					8420-12
					8420-13
Kanál parapetní	PK 140x70 D	IP 40	1J ⁹⁾		
				kryt koncový	8461
				kryt spojovací	8462
				kryt ohybový	8463
				kryt odbočný	8464
				roh vnitřní	8465
				roh vnější	8466
				kryt průchodkový	8467
					8468
					8469
				kryt průch. zvýšený	8467Z

					8468Z
					8469Z
				podložka přístrojová	8440-11
					8440-12
					8440-13
					8440-11/1
					8440-12/1
					8440-13/1
Kanál parapetní	PK 170x70	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8411
				kryt spojovací	8412
				kryt ohybový	8413
				kryt odbočný	8414
				roh vnitřní	8415
				roh vnější	8416
				kryt průchodkový	8417
					8418
					8419
				kryt průch. zvýšený	8417Z
					8418Z
					8419Z
				podložka přístrojová	8440-11
					8440-12
					8440-13
					8440-11/1
					8440-12/1
					8440-13/1
Kanál parapetní	PK 170x70 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8441
				kryt spojovací	8442
				kryt ohybový	8443
				kryt odbočný	8444
				roh vnitřní	8445
				roh vnější	8446
				kryt průchodkový	8447
					8448
					8449
				kryt průch. zvýšený	8447Z
					8448Z
					8449Z
					8440-11
					8440-12
				podložka přístrojová	8440-13
Kanál parapetní	PK 160x65 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8481
				kryt spojovací	8482
				kryt ohybový	8483
				kryt odbočný	8484
				roh vnitřní	8485
				roh vnější	8486
				kryt průchodkový	8487
					8488
					8489
				kryt průch. zvýšený	8487Z

				víko parapet. kanálu	8488Z 8489Z VPK 45
Kanál parapetní	PK 90x55 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8401
				kryt spojovací	8402
				kryt ohybový	8403
				kryt odbočný	8404
				roh vnitřní	8405
				roh vnější	8406
				kryt průchodkový	8407
					8408
					8409
				kryt průch. zvýšený	8407Z
					8408Z
					8409Z
				kryt přechodový	8404/160 8404/210
Kanál parapetní	PK 120x55 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8471
				kryt spojovací	8472
				kryt ohybový	8473
				kryt odbočný	8474
				roh vnitřní	8475
				roh vnější	8476
				kryt průchodkový	8477
					8478
					8479
				kryt průch. zvýšený	8477Z
					8478Z
					8479Z
Kanál parapetní	PK 200x70 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8491
				kryt spojovací	8492
	PK 210x70 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt ohybový	8493
				kryt odbočný	8494
				roh vnitřní	8495
				roh vnější	8496
				kryt průchodkový	8497
					8498
					8499
				kryt průch. zvýšený	8497Z
					8498Z
					8499Z
				kryt odbočný	
				přechodový	8404/160 8404/210
					8450-11
					8450-12
				podložka přístrojová	8450-13
Kanál parapetní	PK 110X65 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8211
				kryt spojovací	8212

				kryt ohybový	8213
				kryt odbočný	8214
				roh vnitřní	8215
				roh vnější	8216
				kryt průchodkový	8217
Kanál parapetní	PK 130X65 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8221
				kryt spojovací	8222
				kryt ohybový	8223
				kryt odbočný	8224
				roh vnitřní	8225
				roh vnější	8226
				kryt průchodkový	8227
Kanál parapetní	PK 170X65 D	IP 40	1J ⁹⁾	kryt koncový	8231
				kryt spojovací	8232
				kryt ohybový	8233
				kryt odbočný	8234
				roh vnitřní	8235
				roh vnější	8236
				kryt průchodkový	8237
Profil PVC	100x100				
Lišta oblá	LO 35	IP 40	Bílá 0,5J ¹⁾ Šedá 2J	kryt koncový	8831
				kryt spojovací	8832
				kryt ohybový	8833
				kryt odbočný	8834
				přechodový kryt	8835
				roh vnitřní	8836
				kryt ohybový radius	8833R
				kryt odbočný radius	8834R
				kryt přechodový radius	8835R
				roh vnitřní radius	8836R
				kryt průchodkový	8837
					8838
					8839
				kryt průch. zvýšený	8837Z
Lišta oblá	LO 50	IP 40	Bílá 0,5J ¹⁾ Šedá 2J		8838Z
					8839Z
				kryt koncový	8841
				kryt spojovací	8842
				kryt ohybový	8843
				kryt odbočný	8844
				přechodový kryt	8845

				roh vnitřní	8846
				kryt ohybový radius	8843R
				kryt odbočný radius	8844R
				kryt přechodový radius	8845R
				roh vnitřní radius	8846R
				kryt průchodkový	8847
					8848
					8849
				kryt průch. zvýšený	8847Z
					8848Z
					8849Z
Lišta oblá	LO 70	IP 40	Bílá 0,5J ¹⁾ Šedá 2J	kryt koncový	8881
				kryt spojovací	8882
				kryt ohybový	8883
				kryt odbočný	8884
				přechodový kryt	8885
				roh vnitřní	8886
				kryt ohybový radius	8883R
				kryt odbočný radius	8884R
				kryt přechodový radius	8885R
				roh vnitřní radius	8886R
				kryt průchodkový	8887
					8888
					8889
				kryt průch. zvýšený	8887Z
					8888Z
					8889Z
Lišta oblá	LO 75	IP 40	Bílá 0,5J ¹⁾ Šedá 2J	kryt koncový	8871
				kryt spojovací	8872
				kryt ohybový	8873
				kryt odbočný	8874
				přechodový kryt	8875
				roh vnitřní	8876
				kryt ohybový radius	8873R
				kryt odbočný radius	8874R
				kryt přechodový radius	8875R
				roh vnitřní radius	8876R
				kryt průchodkový	8877
					8878
					8879
				kryt průch. zvýšený	8877Z
					8878Z
					8879Z
Lišta podlahová	LP 35	IP 40	2J ¹⁰⁾	kryt koncový	8861
				kryt koncový	8861L
				kryt koncový	8861 P
				kryt spojovací	8862
				kryt ohybový	8863
				kryt odbočný	8864
				přechodový kryt	8864/1
				roh vnitřní	8865
					8866

				roh vnější	8866
				kryt ohybový radius	8863R
				kryt odbočný radius	8864R
				kryt přechodový radius	8864/1R
				roh vnitřní radius	8865R
				roh vnější radius	8866R
				kryt průchodkový	8867
					8868
					8869
				kryt průch. zvýšený	8867Z
					8868Z
					8869Z
Lišta podlahová	LP 35/I	IP 10	2J ¹⁰⁾		
Lišta podlahová	LP 80x25	IP 40	2J ¹⁰⁾	kryt koncový	8821L
	LPK 80x25	IP 40	2J ¹⁰⁾		8821P
	LPK 80X25/IB	IP 40	2J ¹⁰⁾	kryt spojovací	8822
	LPK 80X25/ID	IP 40	2J ¹⁰⁾	kryt ohybový	8823/13 L
					8823/13 P
				kryt odbočný	8824
				roh vnitřní	8825
				roh vnější	8826
				kryt ohybový radius	8823/13LR
					8823/13PR
				kryt odbočný radius	8824R
				roh vnitřní radius	8825R
				roh vnější radius	8826R
				kryt průchodkový	8827
					8828
					8829
				kryt průch. zvýšený	8827Z
					8828Z
					8829Z
				kryt přechodový	8824/12
					8824/40
					8824/41
					8824/43
					8824/44
Lišta rohová	LR 30	IP 40	2J ¹⁰⁾	kryt koncový	8851
				kryt spojovací	8852
				kryt ohybový	8853
				kryt odbočný	8854
				kryt přechodový	8854/1
				roh vnitřní	8855
				roh vnitřní	8855/3
				roh vnější	8856
				kryt ohybový radius	8853R
				kryt odbočný radius	8854R
				kryt přechodový radius	8854/1R
				roh vnitřní radius	8855/3R
					8855R
				roh vnější radius	8856R


				kryt průchodkový	8857 8858 8859
				kryt průch. zvýšený	8857Z 8858Z 8859Z
Lišta protahovací	L 20	IP 40	2J ¹¹	kryt koncový kryt spojovací kryt ohybový kryt odbočný roh vnitřní	L20 KO L20 SP L20 OH L20 OD L20 RO
Lišta protahovací	L 27	IP 10	2J ¹¹		
Lišta protahovací	L 40	IP 40	2J ¹¹	kryt koncový kryt spojovací kryt ohybový kryt odbočný roh vnitřní	L40 KO L40 SP L40 OH L40 OD L40 RO
Lišta protahovací	L 70	IP 40	2J ¹¹	kryt koncový kryt spojovací kryt ohybový kryt odbočný roh vnitřní	L70 KO L70 SP L70 OH L70 OD L70 RO

Příslušenství

Název	Typ	Pro lišty
krabice přístrojová	KP EKE KP EKE/1 KP 80 PK	EKE 100x60 PK 110x65 D PK 130x65 PK 170x65
krabice přístrojová	KP-EKE KP EKE/1	EKE 140x60
nosič přístrojový	PN EKE	
krabice přístrojová	KP EKE KP EKE/1	EKE 180x60
nosič přístrojový	PN EKE	
krabice přístrojová	PK 60/30	PK 110X70
krabice parapetní	PK 60	
krabice přístrojová	KP PK KP PK/1	PK 110X70 D KP PK/1 HF
krabice parapetní	PKP 60/30	

nosič přístrojový	PN 080/45-1	
	PN 080/45-2	
	PN 080/45-3	
	PN 080/45-4	
	PN 080/45-5	
krabice přístrojová	KP PK	PK 140X70
	KP PK/1	
krabice parapetní	PKP 60/30	
krabice přístrojová	KP PK	PK 140X70 D
	KP PK/1	
nosič přístrojový	PN PK	
nosič přístrojový	PN 106/45-1	
	PN 106/45-2	
	PN 106/45-3	
	PN 106/45-4	
	PN 106/45-5	
nosič přístrojový	PN 106/45-1	PK 170X70 D
	PN 106/45-2	
	PN 106/45-3	
	PN 106/45-4	
	PN 106/45-5	
nosič přístrojový	PN PK	
rozpěrka přístrojová	R 8420-14	
Kanál stínící	SK 40x20	
Kanál stínící	SK 40x33	
Příchytka	PSK 1	
Lanko propojovací	PLSK	
příčka	PEP 60	
Příčka	PEP 60/K 70/60	
Příčka	PKS 70/60	
Kryt	VLK 80/2R	IP 40
	VLK 80/R	IP 40
	VLK 80/T	IP 40

- Poznámky krytí IP: lišty a kanály zkoušeny s relevantním příslušenstvím
- Vztahuje se na všechna barevná provedení
- Pro výrobu lišt a PK mohou být použity opakovaně zpracované materiály



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz